

ТАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСМОТРА МЕСТА ПОЖАРА ПРИ ПОДЖОГЕ

Пасовец Е. Ю.

*ГУО «Университет гражданской защиты
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»,
кандидат юридических наук, доцент*

Поджоги в общем числе зарегистрированных в Беларуси преступлений составляют 0,64 %. Среди причин пожаров на долю поджогов приходится примерно 8 %. Следует добавить, что сокрытие тяжких и особо тяжких преступлений путем поджога является сегодня прогрессирующей тенденцией в преступном мире. Тактика осмотра места пожара, который возник в результате поджога, имеет особенности. Необходимо обращать внимание на признаки, которые определяют поджог, в том числе признаки его подготовки.

Подготовка к поджогу может включать действия по созданию условий, способствующих возникновению и развитию горения: прикрывание штор на окнах; открывание дверей и окон для улучшения воздухообмена; выдвигание ящиков столов и шкафов; раскладывание и разбрасывание документации, бумаги, других предметов; порчу или припрятывание пожарного инвентаря; выведение из строя установки пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения (отключение электропитания, перекрытие задвижек на трубопроводах пожарного водоснабжения и т. п.).

По методам совершения поджоги подразделяются на четыре основные группы. Поэтому при осмотре места пожара на предмет установления поджога целесообразно учитывать отдельные особенности каждой группы.

К поджогам первой группы относятся случаи, осуществляемые при обычном для данных условий пожароопасном сосредоточении легкогорючих материалов, не требующем особой подготовки и значительного огневого импульса для их воспламенения. При таких поджогах: время между поджогом и обнаружением пожара может быть минимальным за счет активного горения легкогорючей среды; признаки очага (или очагов) при легкогорючих материалах могут не сохраниться; особое значение приобретает тщательное исследование и обоснованное исключение версий о неосторожном обращении с огнем и залете искр извне.

Поджоги второй группы характеризуются применением вспомогательных горючих материалов или веществ, собранных на месте поджога или внесенных извне, для гарантии воспламенения объекта поджога.

Особенности этой группы поджогов и их исследования следующие: при использовании легковоспламеняющихся веществ горение на первой его стадии может сопровождаться признаками, специфическими для данного вещества (характер дыма, пламени и т. п.); время между возникновением и обнаружением пожара также может быть минимальным за счет создания условий, гарантирующих интенсивное развитие пожара; на месте преступления, одежде и руках преступника могут сохраниться доказательства его действий. В данном случае при осмотре места пожара целесообразно обращать внимание: на количество очагов (развившихся и неразвившихся); местоположение очагов (которые могут располагаться в наиболее доступном и безопасном месте для поджигателя); наличие вещественных доказательств, свидетельствующих о поджоге и методе его осуществления (сосуды из-под горючих жидкостей, их остатки, признаки вещества, использованного для поджога и т. п.); следы поджигателя; признаки других преступлений.

Поджоги третьей группы характеризуются использованием заранее приготовленных зажигательных приспособлений, рассчитанных на большую надежность и конспирацию при осуществлении преступных действий, а также на заданное время воспламенения. При таких поджогах: необходимо проанализировать обстановку, предшествовавшую пожару, с тем чтобы установить время и обстоятельства внесения средств поджога; пожар может возникнуть через весьма значительное время после установки принадлежностей для поджога; могут иметь место признаки поджигающего вещества (специфический запах горения определенных веществ и материалов и т. п.); в очаге (очагах) пожара могут остаться остатки устройств, вызвавших загорание, признаки веществ, использованных при этом.

Поджоги четвертой группы совершаются путем специального создания условий для возникновения пожара от причин, имитирующих неумышленное нарушение мер пожарной безопасности или неосторожность, так называемые инсценированные поджоги. Инсценировка может быть следующей: возгорание по техническим причинам; самовозгорание и иные причины. При осмотре места пожара важно учитывать: особенности местной обстановки; в какой мере этим особенностям соответствует вероятность происшедшего пожара от умышленных действий; положение предмета, прибора, использованного для поджога в очаге пожара, его состояние, данные о месте и положении его до пожара; в какой мере время возникновения пожара отвечает версии о неосторожном обращении с огнем или об оставленном под напряжением электроприборе; возможность

возникновения пожара от оставленного действующего прибора в обычных для его эксплуатации условиях.

В настоящее время при инсценировке поджога преступники предпринимают следующие действия: подготавливают искусственное короткое замыкание путем нарушения изоляции проводов; портят электропатроны (при включенном участке сети выкручивают лампочку и замыкают центральный контакт патрона на металлический корпус, в момент включения происходит короткое замыкание и масса металлических раскаленных частиц разлетается в радиусе метра и попадает на легковоспламеняющиеся предметы); создают условия для самовозгорания склонных к этому веществ и материалов; устраивают искусственное короткое замыкание в электроцепи при помощи часового механизма.

Таким образом, учет особенностей различных видов поджогов определяет тактику осмотра места пожара, которая выступает гарантом качественного осмотра места происшествия, что, в свою очередь, предопределяет эффективность раскрытия преступления.